

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Гагарина ул., д. 32/1, Омск, 644099

Огорелковой А.А.

От 11.01.2019 № 0108/28

stukan-aleksandr@elregion.org

На № 12512 от 28.12.2018

Уважаемая Александра Александровна!

Ваше обращение по вопросу о неудовлетворительном теплоснабжении многоквартирного дома 66 по улице Энергетиков, поступившее в Администрацию города Омска, рассмотрено в департаменте городского хозяйства Администрации города Омска в части компетенции.

По результатам рассмотрения обращения сообщая следующее.


Представителями ресурсоснабжающей организации АО «ОмскРТС» (далее – ресурсоснабжающая организация), управляющей организации ООО «УК «Энтузиаст» 11.01.2019 проведено обследование системы теплоснабжения указанного многоквартирного дома. В результате установлено, что параметры давления и температуры на индивидуальном тепловом пункте (далее – ИТП) данного многоквартирного дома достаточны для обеспечения качественного теплоснабжения.

Таким образом, в зоне ответственности ресурсоснабжающей организации (на ИТП многоквартирного дома) нарушения по качеству теплоснабжения отсутствуют.

Температура воздуха в квартире 36 многоквартирного дома 66 улице Энергетиков составила +23°C, что соответствует Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

Регулировка внутридомовой системы отопления должна осуществляться управляющей организацией ООО «УК «Энтузиаст» (г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 31, тел. 64-60-89).

Заместитель
директора департамента



О.А. Горбунова